

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240430

**Výrobek:** Elektroměrový rozváděč

**Typ:** EJ1R, 2EJ1R,  
E1R, 2E1R, 3E1R, 4E1R,  
E2R, 2E2R, 3E2R, 4E2R

**Jmenovité hodnoty:** 3x 230/400 V, 50 Hz, do 63 A, IP44/20C

**Objednatel:** SFOS.SK s.r.o.  
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

**Výrobce:** SFOS SK s.r.o.  
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 242022-01/01 ze dne: 29.08.2024

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:12 čl. 6, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.9.2, 10.9.4, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 242022 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 02.09.2027

03.09.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



242022-01