

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1180361

**Výrobek:** Mosazná svorkovnice

**Typ:** E 10x10/25 mm<sup>2</sup>

**Jmenovité hodnoty:** 1,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> - ohebný vodič  
1,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> - tuhý plný vodič  
1,5 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup> - tuhý sláněný vodič

**Objednatel:** SFOS.SK s.r.o.  
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

**Výrobce:** SFOS.SK s.r.o.  
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 704441-01/01 ze dne: 15.05.2018

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60998-1 ed. 2:05, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:05

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704441 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.05.2021

31.05.2018

V Praze dne

RNDr. Milan Press  
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu



razítko



704441-01